

АКТ
о технологическом присоединении

№ _____ от 28.04 2013 г.

ООО «КОЛТЕК-спецреагенты» в лице Генерального директора П.Г.Сидоренко, действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и ГСК «Москвич», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Кузнецова И.Д., действующего на основании протокола общего собрания, с другой стороны, оформили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении о нижеследующем:

«Исполнитель» имеет возможность технологического присоединения к электрическим сетям энергетических установок «Заказчика» от РУ-0,4 ТП № 2 (29), ячейка №1.

Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) «Заказчика» к электрическим сетям «Исполнителя».

Точка подключения ТП № 2 (29) РУ-0,4, ячейка №1.

Объект электроснабжения: гаражный кооператив

Технические характеристики выполненного присоединения:

Максимальная мощность: 96,5 кВт;

Уровень напряжения: 0,4 кВ

Категория надежности: III

Граница балансовой принадлежности: контактные соединения кабеля РУ-0,4 ТП № 2(29) в ячейке № 1;

Подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети выполнено в соответствии с действующими нормами и правилами. Отношение сторон по передаче электрической энергии «Заказчику» через электрические сети «Исполнителя» урегулированы.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «КОЛТЕК-спецреагенты»
П.Г. Сидоренко

М.П.

Заказчик:
Председатель ГСК «Москвич»
И.Д. Кузнецов

М.П.

«28» 04, 2013 г.

«28» 04, 2013 г.

Сидоренко

Акт

о технологическом присоединении

№ _____ от 28.07 2013г.

ООО «Колтек-спецреагенты» в лице Генерального директора П.Г.Сидоренко действующего на основании Устава, в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и Сафоновский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора И.Н.Голоскока, действующего на основании Положения о Филиале и генеральной доверенности № 119 от 15.04.2013г. с другой стороны, оформили и подписали настоящий Акт о технологическом присоединении о нижеследующем: «Исполнитель» имеет возможность технологического присоединения к электрическим сетям энергетических установок «Заказчика» от РП №2 .

Настоящий Акт подтверждает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) «Заказчика» к электрическим сети «Исполнителя»:

Точка подключения РП №2 ячейки №4 и №18

Объект электроснабжения газовая котельная

Технические характеристики выполненного присоединения:

Максимальная мощность: 420 кВт

Уровень напряжения: 6 кВ

Категория надёжности: II

Контактные соединения кабелей на РП №2 в ячейках №4 и №18

Подтверждается что, технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети выполнено в соответствии с действующими нормами правилами. Отношение сторон по передаче электрической энергии «Заказчику» через электрические сети «Исполнителя» урегулированы.

Исполнитель:

Генеральный директор

ООО «Колтек-спецреагенты»

П.Г.Сидоренко

«28.07 2013г.

М.П.



Заказчик:

Директор Сафоновского филиала

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»

И.Н.Голоскок

2013г.



Handwritten signature